

Załącznik nr 1A
do
Zapytanie ofertowe z dnia
31 października 2025 r.
na sprzedaż i dostawę
wyposażenie osuszające, 3-2025
dla

Polskiego Czerwonego Krzyża Mazowieckiego Oddziału Okręgowego w Warszawie

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Osuszacz kondensacyjny
Zamawiana ilość wg. poniższej specyfikacji: 18 szt.

1) Przedmiot główny

- Osuszacz kondensacyjny

2) W komplecie:

- wydajność osuszania minimum: 95l/24h
- zalecany do kubatury minimum: 1200 m³
- przepływ powietrza minimum: 900 m³/h
- pobór mocy nie większy niż 2 kW
- napięcie 230 V
- pojemność zbiornika na wodę minimum 15 l
- rodzaj urządzenia: osuszacz kondensacyjny
- filtrowanie powietrza: filtr siatkowy
- obudowa: metalowa

3) Oznakowanie:

- na urządzeniu w widocznym miejscu na czterech bokach umieszczone: znak PCK o średnicy 15 cm +/- 5cm
- na opakowaniu transportowym w widocznym miejscu na czterech bokach umieszczone: znak PCK o średnicy 15 cm +/- 5cm

4) Dostawa:

- w 1 miejsca na terenie Polski

- szczegółowe informacje przekazane zostaną przez Zamawiającego wyłonionemu Wykonawcy po udzieleniu zamówienia.